



# 中国国家强制性产品认证证书

编号: 2021312307000202

委托人 Reineke Meß- und Regeltechnik GmbH  
地址 Von-Ebner-Eschenbach-Str. 5, 44807 Bochum, Germany  
生产者 Reineke Meß- und Regeltechnik GmbH  
地址 Von-Ebner-Eschenbach-Str. 5, 44807 Bochum, Germany  
生产企业 Reineke Meß- und Regeltechnik GmbH  
生产地址 Von-Ebner-Eschenbach-Str. 5, 44807 Bochum, Germany  
产品名称 电磁线圈  
型号规格 700 EEx  
防爆标志 Ex mb IIC T5 Gb  
依据标准 GB3836.1-2010, GB3836.9-2014

认证模式 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CNCA-C23-01: 2019 《强制性产品认证实施规则 防爆电气》  
和 CNEX-C2301-2019 《强制性产品认证实施细则 防爆电气》的要求。

产品相关信息见附页 (共 2 页)。

颁发日期 2021 年 03 月 19 日

有效期至 2026 年 03 月 18 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任:



南阳防爆电气研究所有限公司



网址: [www.ccc-cnex.com](http://www.ccc-cnex.com)  
[ccc.china-ex.com](http://ccc.china-ex.com)

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号  
电话: 0377-63239734

邮政编码: 473008  
邮箱: [ccc@cn-ex.com](mailto:ccc@cn-ex.com)

CN 0010753



# 中国国家强制性产品认证证书 (附页)

编号: 2021312307000202

第 1 页 共 2 页

## 产品相关信息:

### 1、本证书覆盖产品如下:

- 700 EEx

### 电气参数:

额定电压	DC Max 7.5 V
额定电流	0~20mA 或 4~20mA
功率耗散 (20mA 时)	100mW
环境温度范围	-30°C~+70°C
外部熔断器额定电流	32mA

防爆标志: Ex mb IIC T5 Gb

- 生产者应按照认证机构批准的技术文件组织生产。

### 2、安全使用条件:

- 每个线圈都必须装有一个提供短路保护的外部保险丝。在额定电压不超过 250V 的情况下, 保险丝应能够断开 1500 A 的短路电流。
- 电磁线圈应安装在具有适当防护等级的金属外壳中 (壁厚大于 4mm)。
- 其他见产品使用说明书。

### 3、证书关联报告:

颁发日期 2021 年 03 月 19 日

主任:



南阳防爆电气研究所有限公司



网址: [www.ccc-cnex.com](http://www.ccc-cnex.com)  
[ccc.china-ex.com](http://ccc.china-ex.com)

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号  
电话: 0377-63239734

邮政编码: 473008  
邮箱: [ccc@cn-ex.com](mailto:ccc@cn-ex.com)



# 中国国家强制性产品认证证书 (附页)

编号: 2021312307000202

第 2 页 共 2 页

- 产品型式试验报告: CQST2101C026
- 工厂检查报告: CN2021Q010083

4、证书变更信息: 无

颁发日期 2021 年 03 月 19 日

主任: 



南阳防爆电气研究所有限公司



网址: [www.ccc-cnex.com](http://www.ccc-cnex.com)  
[ccc.china-ex.com](http://ccc.china-ex.com)

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号  
电话: 0377-63239734

邮政编码: 473008  
邮箱: [ccc@cn-ex.com](mailto:ccc@cn-ex.com)